

WR.ZUZ.4.4210.211.2023.WB

### ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1478), Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia osobie fizycznej, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. **wykonanie urządzenia wodnego** w postaci wylotu do rowu zlokalizowanego na działce gminnej nie wydzielonej o parametrach:

- rzędna wylotu : 368,20 m n.p.m.
- średnica wylotu: rura PCV 250 mm
- umocnienie: wylot w formie prefabrykatu betonowego KPED 01.20
- lokalizacja: działka nr 220, obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka
- współrzędne geodezyjne wylotu (układ PL-ETRF2000, strefa 6): **X: 5573210.23**

**Y: 6402343.87,**

2. **usługę wodną** polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z planowanej drogi wewnętrznej o nawierzchni gruntowej i terenów przyległych według następującego zestawienia:

Lp.	Zlewnia	Pow. Odwadniana rzeczywista [ha]	Współczynnik spływu	Pow. Zredukowana [ha]	Spływ wód [dm <sup>3</sup> /s]	Zrzut maksymalnej ilość [m <sup>3</sup> /s]	Zrzut średnia ilość [m <sup>3</sup> /rok]
<b>I. Wielkości spływu wód opadowych do proj. wylotu na działce 220, obręb Stara Bystrzyca</b>							
1	Teren utwardzony (tłuczeń drogowy)	0,1600	0,7	0,1120	16,13	-	-
2	Tereny zielone (dobrze przepuszczalne)	1,1000	0,1	0,1100	15,84	-	-
<b>RAZEM</b>		1,2600	-	0,2220	<b>31,97</b>	<b>0,032</b>	<b>1554</b>

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki nr 220 oraz 221, obręb 0005 Stara Bystrzyca jedn. ewidencyjna 020806\_4 Bystrzyca Kłodzka – miasto powiat kłodzki własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Bystrzyca Kłodzka.

Z upoważnienia  
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Wywieszono miejscowość Bystrzyca Kłodzka data 18.08.2022r.

*Waldemar Byłof*  
Waldemar Byłof

Podpis .....